



E.A.V.

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.

Socio Unico Regione Campania

DIREZIONE E COORDINAMENTO EX 1° COMMA ART. 2497 BIS C.C. REGIONE CAMPANIA

Sede Legale Corso Giuseppe Garibaldi n. 387 – 80142 Napoli - tel. +39 081 7722111 fax + 39 081 200991

PEC: enteautonomovolturmo@legalmail.it

C.C.I.A.A. Napoli N. 4980 – C.F. e P. IVA 00292210630 – CAPITALE SOCIALE € 12.621.917,00

E' stata formulata da un concorrente la seguente richiesta di chiarimenti :

Gli interventi di manutenzione correttiva (per guasti o per esigenze di adeguamento normativo) riscontrati all'atto della presa in carico degli impianti elettrici sono a carico della ditta appaltatrice?

E' stata fornita la seguente risposta :

All'atto della presa in carico degli impianti, sia di MT che di bt, compreso le cabine di trasformazione (escluso solo le Sottostazioni elettriche di conversione per la trazione elettrica e la line a di contatto TE) restano a carico dell'impresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti bt e MT compreso la conduzione delle cabine di trasformazione e quindi anche gli interventi in reperibilità per guasti sulle reti. Eventuali interventi di adeguamento normativo degli impianti sia di bt che di MT che dovessero necessitare o intervenire nel corso della concessione per mutamenti normativi restano a carico EAV. Sono da ritenere invece a carico dell'impresa tutti gli interventi tecnici tesi all'efficientamento energetico compresi gli adeguamenti circuitali necessari che non possono essere realizzati che a norme CEI. All'atto della presa in consegna degli impianti eventuali guasti sulla rete di distribuzione bt saranno ritenuti a carico dell'impresa quelli interessanti "l'ultimo tratto" cioè a valle del quadretto di distribuzione di piano o di reparto.

FINE DELLA RISPOSTA FORNITA AL CONCORRENTE

Ulteriore contributo della scrivente :

Ad ulteriore chiarimento si precisa che la presa in carico degli impianti MT e bt avverrà a seguito di ispezione in contraddittorio tra le parti; qualora nel corso della presa in carico come anzidetto dovessero essere riscontrate delle necessità di interventi per qualsivoglia motivo ma comunque ritenuti necessari ai fini del corretto funzionamento ai fini della sicurezza dell'esercizio, questi saranno realizzati a carico di EAV.

Napoli, 02/5/2016

IL RUP
ING. F. BORRELLO