

## **CHIARIMENTI**

**GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE RETI FERROVIARIE GESTITE DA EAVSRL L'IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA È € 801.134,00 IVA ESCLUSA, ONERI DI SICUREZZA PARI A EURO 5.734,00 NON SOGGETTI A RIBASSO. CIG 6972067BB0**

### **Quesito 11**

Nel disciplinare di gara al paragrafo "Condizioni di partecipazione alla gara" al punto 5 si menziona l'abilitazione di n.2 saldatori abilitati alla saldatura meccanica secondo la norma en287/71. quindi si chiede chiarimento circa il tipo di patentino da saldatore da possedere in quanto esistono svariati patentini a seconda del tipo di saldatura, del tipo di materiale da saldare, dello spessore del materiale e del modo di saldatura; Inoltre si fa presente che tale normativa è stata superata dalla UNI EN ISO 9606

### **Risposta**

il saldatore deve essere abilitato ad effettuare le saldature di tubazioni di rame con diametro fino a 22 mm e tubazioni di acciaio con diametro fino a 120 mm indipendentemente dal tipo di saldatura utilizzata.  
Il certificato del saldatore deve essere in corso di validità e deve fare riferimento alle norme applicabili.

### **Quesito 12**

Alla pag.7 del disciplinare di gara è riportato quanto segue:" si precisa che, ai sensi dell'art.85 del D.Lgs 50/2016, resta salva la facoltà dei ricorrenti di produrre il Documento di Gara Unico Europeo(DGUE) redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea ed opportunamente compilato". Nel caso in cui si utilizzano, per la predisposizione delle dichiarazioni richieste, i modelli predisposti dall'ente ed allegati alla documentazione di gara, è possibile, quindi, NON allegare il summenzionato DGUE?

### **Risposta**

E' possibile non allegare il DGUE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

